

Informe de Comisión Oficial

Para la justificación de viáticos y pasajes.

Dirección Estatal o de Plaza:
La Paz

Fecha Informe: 08/12/2016

Nombre: Rodriguez Gonzalez Gafete: 4053
Humberto

Viaje: 7216

Periodo del viaje: 12 al 13.08.16 Destino: La Paz

Acciones realizadas:

-VERIFICAR EN SITIO LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL INMUEBLE QUE OCUPAN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN ESTATAL LA PAZ.
-CONSTATAR LAS CONDICIONES DEL ALIMENTADOR EN B.T. DE LAS OFICINAS.
-ACUDIR A LA OFICINA REGIONAL DE CFE PARA RECABAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SOLICITAR UN CAMBIO DE ALIMENTADOR ELÉCTRICO DEL LADO DE ALTA TENSIÓN PARA UNA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL PROPUESTA

Resultados:

-SE REALIZÓ ACCIONES CORRECTIVAS EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL T EN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN Y DE ALIMENTACIÓN AL SITE
-SE CONSTATÓ ACCIONES NECESARIAS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS AL INTERIOR DE LA OFICINA, PARA ANTICIPAR LAS CORRECCIONES.
-SE LOGRO ENTREVISTA CON EL GERENTE DE PLANEACIÓN REGIONAL DE CFE EN LA PAZ EXPONINDO LA PROBLEMÁTICA QUE SE TIENEN CON EL ACTUAL ALIMENTADOR DE BAJA TENSIÓN, Y SOLICITANDO VISTO BUENO DEL ANTEPROYECTO DE INSTALACIÓN DE UNA SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL

Contribuciones al INFONACOT:

SE ELIMINO LA CONDICIÓN DE FALLA URGENTE EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL, CON LO QUE SE LOGRO QUE SE NORMALIZARAN LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DE LA OFICINA - SE EVITÓ LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD SUSTANTIVA QUE ES EL OTORGAMIENTO DEL CRÉDITO AL PÚBLICO.
-SE PROCURÓ LAS MEJORES CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN Y EQUIPOS ELÉCTRICOS PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LOS OPERARIOS DE LA OFICINA Y DEL PÚBLICO GENERAL.
- SE DEJARON LOS ARREGLOS PRELIMINARES PARA REALIZAR LOS CAMBIOS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES PARA EL POSTERIOR ARREGLO DEFINITIVO DE EL SISTEMA DE SUMINISTRO ELÉCTRICO

Conclusiones:

-CON EL APOYO DE LA DIRECCIÓN ESTATAL QUE SERÁ EL ENLACE CON LA OFICINA REGIONAL DE CFE, SE CONSIDERA RESUELTO LO CONCERNIENTE A LA GESTORÍA PARA LA OBTENCIÓN DE PERMISOS Y EJECUCIÓN DE TRABAJOS QUE TIENE QUE HACER LA CFE.
-EN COORDINACIÓN CON ESTÁ ÁREA TÉCNICA, EL DIRECTOR ESTATAL, Y LOS COORDINADORES ADMINISTRATIVOS ESTARÁN EN CONDICIONES DE RECIBIR EN SITIO EL TRANSFORMADOR ELÉCTRICO TIPO PEDESTAL PROPUESTO PARA SU POSTERIOR INTERCONEXIÓN DE ESTE CON EL ALIMENTADOR DE CFE. UNA VEZ QUE SE OBTENGAN LOS DOCUMENTOS DE PAGO DE DERECHOS A CFE Y SE TENGA VALIDADO EL PROYECTO DE INSTALACIÓN Y EL PRESTADOR DE SERVICIOS QUE REALIZARA LOS TRABAJOS, SE HACE NECESARIO LA INTERVENCIÓN DE ESTA ÁREA TÉCNICA EN SITIO PARA LA CORRECTA COORDINACIÓN Y CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS.

Atentamente,



Nombre y firma